

WYMAGANIA MINIMALNE

Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis minimalnych wymagań dla skokochronu – szt. 1

L.p	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca
1.	Wymagania ogólne	
1.1.	Skokochron Vetter typ SP16 (0,3 bar)	
1.2.	Skokochron fabrycznie nowy (rok produkcji 2017r.)	
1.3.	Konstrukcja skokochronu wykonana z niepalnego materiału, odpornego na rozdarcia	
1.4.	Stelaż skokochronu pneumatyczny, podnoszący się samoczynnie po otwarciu butli ze sprężonym powietrzem	
1.5.	Skokochron szybkością w przedziale czasowym 28-30 sekund	
1.6.	Skokochron o dopuszczalnej wysokości zeskoku do 16 m i masie całkowitej do 65 kg	
1.7.	Wymiary szkieletu skokochronu: - długość max 3,6m - szerokość max 3,6m - wysokość max 1,7m	
1.8.	Butla stalowa 6,0 l/300 bar z (osłoną) zaworem zgodnym z normą EN 144 z gwintem cylindrycznym, posiadająca aktualne świadectwo UDT	
1.9.	Z oznaczeniem miejsca zeskoku	
	Pozostałe warunki Zamawiającego	
2.1.	Skokochron spełniający wymagania określone w pkt. 5.2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 kwietnia 2010r. (DZ.U. nr 85 poz.553 z 2010r.)	
2.2.	Skokochron posiadający aktualne Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (kserokopia dołączona do oferty, w dniu odbioru produktu kserokopia Świadectwa poświadczona za zgodnością z oryginałem)	Należy podać nr świadectwa dopuszczenia
2.3.	Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące.	Należy podać okres gwarancji
2.4.	Dokumentacja techniczna	
2.5.	Instrukcja obsługi	
2.6.	Dostawca przeprowadzi instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia dla wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.	

*** UWAGA:**

Wykonawca wypełnia tylko pola w których wymagane jest podanie konkretnego parametru lub wpisanie informacji zgodnie z podanymi wymaganiami.

.....

.....

Miejscowość, data

podpis uprawnionej osoby

Zadler