

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

### UWAGA:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Wypełnia Wykonawca” podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania..

L.p	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca
1.	Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 agregatów prądotwórczych FOGO FH9540.	X
2.	<p>Wszystkie agregaty fabrycznie nowe, nieużywane. Rok produkcji 2017.</p> <p>Każdy agregat musi spełniać następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać możliwość pracy w trybie jednofazowym i trójfazowym.</li> <li>• moc agregatu w trybie trójfazowym min. 7,3 kVA, natomiast w trybie jednofazowym min. 4,4 kVA.</li> <li>• wyposażony w gniazda 1 x 16A (IP 67) – 400V, 1 x 16A (IP 67) – 230V, 1 x 32A (IP44) – 230V</li> <li>• rozruch agregatu ręczny przy pomocy linki</li> <li>• silnik czterosuwowy, benzynowy o mocy min. 7,4 kW spełniający europejskie normy spalin EURO 2 oraz stopień ochrony min. IP 54</li> <li>• zużycie paliwa nie większe niż 3 l/h oraz zbiornik pozwalający na pracę ciągłą przez min. 2 godz. bez konieczności ponownego tankowania.</li> <li>• wyposażony w alarm olejowy, licznik motogodzin oraz zestaw uziemiający</li> <li>• masa własna agregatu nie większa niż 105 kg.</li> </ul>	X
4.	Urządzenia muszą posiadać instrukcje w języku polskim	X
5.	Gwarancja – min. 24 miesiące	Podać długość gwarancji .....

.....  
Miejscowość, data

.....  
podpis uprawnionej osoby

