

Poznań, dnia 04 czerwca 2018 r.

ST-IV.2370.7.8.2018.AC

**Do Wszystkich  
Uczestników Postępowania**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

**Pytanie nr 1.**

W związku z brakiem dostępności na rynku podkładów PS94/SB/49E1 zarówno staroużytecznych jak i nowych (z uwagi na prowadzone inwestycje kolejowe - okres oczekiwania to 1 rok) zwracamy się z pytaniem o możliwość zamiany przyjętych w projekcie budowlanym staroużytecznych podkładów PS94 na podkłady staroużyteczne INBK7d lub PBS z przymocowaniem typu K.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamianę podkładów PS-94 na INBK-7d lub PBS-1 oraz przytwierdzenia z typu SB na typ K.

**Pytanie nr 2.**

W kosztorysie inwestorskim założono wywóz urobku do 1 kilometra bez konieczności utylizacji. Czy Zamawiający potwierdza możliwość złożenia urobku na terenie poligonu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, czy też Wykonawca ma ująć w kosztorysie jego wywiezienie i utylizacji?

**Odpowiedź:**


Zamawiający potwierdza możliwość złożenia urobku, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie poligonu pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z-ca Naczelnika Wydziału  
Kwatermistrzowskiego

  
mł. bryg. lic. Tomasz Proźalski

Specjalista  
w Dziale Zamówień Publicznych  
  
mgr Agnieszka Chmiel

Naczelnik Wydziału  
Technicznego  
  
bryg. mgr inż. Andrzej Zajęczkowski

K O M E N D A N T

  
st. bryg. dr inż. Jan Koldej