


Rozdzielnica RK



- UWAGI:**
1. Rozdzielnicę wykonać jako wolnostojącą, zamykaną kluczem, o stopniu ochrony min. IP43 w oparciu o aparaturę firmy Legrand bądź równoważną.
 2. Kabel zasilający wprowadzić górą, wyprowadzenia i głąb.
 3. W rozdzielnicę zostawić min. 30% rezerwy miejsca.
 4. W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń może zajść konieczność zmiany wartości zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.

kabl er	INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		ATR
	LOKALIZACJA	POZNAŃ, UL. CZECZOSŁOWACKA 27		
	OBIEKT	BŁOK ŻYWIENIOWY W BUDYNKU C SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		
	TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZ YK		
	BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
	PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Poprawa	upr. proj. WKP/0363/POOE/10	SKA FAZ DZ NR
	OPRACOWAL	mgr inż. Kordian Urbaniaś		
	OPRACOWAŁ	Konrad Węsgiewicz		