UWAGI:
Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z projektem architektonicznym i projektami branżowymi związanymi z danym zagadnieniem. Ewentualne rozbieżności koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia rozbieżności koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez zapoznania się z pozostałą dokumentacją.

Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te które służą jedynie zmianie technologii winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych

PODŁOGA TECHNOLOGICZNA :
Projekt przewiduje montaż systemowej podłogi podniesionej, modułowej 60x60 cm opartej na konstrukcji wsporczej o wys. całk. 15 cm np. ERAR System typ ER-03 (lub inny równowazny) z zastosowaniem paneli stalowych z wypełnieniem antydrgowym, niepalnych REI 60. Panele układane na podkładkach tłumiących wykończone antyelektrostatyczną wykładziną (kolor w/g ustaleń inwestora). Cokoły stumilowe lub listwy maskujące zgodne z systemem wykładziny panelowej. W celu równomiernego rozkładu naprężeń na płytach stropu, słupki konstrukcji wsporczej podłogi technicznej będą ustanowione na kształtownikach zimnogiętych, zamkniętych 30x50mm. Kształtowniki będą układane poprzecznie do osi żeber stropu.
Podstawowe dane techniczne podłogi
– max. obciążenie punktowe: min. 5 kN (dotyczy wynagat w zakresie właściwości użytkowych budowanej podłogi technologicznej, natomiast obciążenie użytkowe stropu jest mniejsze i należy je przyjmować według dokumentacji konstrukcyjnej budynku)
– max. obciążenie powierzchniowe: 25 kN/m2
– ciężar własny: max. 35 kg/m2

SUFIT PODWIESZANY :
W projekcie zastosowano systemowy sufit kasetonowy, rozbieralny, zmywalny, higieniczny podwieszany o module 60x60 cm w oparciu o rusztTgowy mocowany na wieszakach do płyty stropowej. Przyjęto płyty gładkie, mineralne gr. 15 mm, o odporności na wilgotność względną powietrza RH. 95% i współczynniku odbicia światła: 90%, w kolorze białym o podwyższonej izolacyjności akustycznej, niezapalne, niekapiące, nie odpadające w klasie B reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE :
zamurowania wgłębień i otworów do likwidacji, z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm.na zaprawie cementowo – wapiennej, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo –wapiennym.

WYKOŃCZENIA ŚCIAN:
• ściany tynkowane :, malowane, kolor biały lub do uzgodnienia z Inwestorem, farby matowe zmywalne wodoodporne,
• płytki ścienne ceramiczne: identyczne jak istniejące w pomieszczeniu, do wysokości ok. 2,00 m.
• ścianu obudowy płyt.kowe instalacyjnych systemowe np. NIDA Szacht lub system równoważny, bez izolacji akustycznej, System NIDA Szacht bez konstrukcji nośnej wykonany jest z wykorzystaniem jedynie profili NIDA C mocowanych obwodowo do masywnej konstrukcji budynku. W tym przypadku maksymalna szerokość zabudowy wynosi 2,5m, natomiast maksymalna wysokość zabudowy jest nieograniczona.

OBUDOWA –INDYWIDUALNA SZAFA:
Obudowa płonów wykonana w formie indywidualnej szafy o wymiarach podanych w poszczególnych pomieszczeniach. Wszystkie elementy szafy stanowiące obudowę płonów w tym wieniec dolny, wieniec górny, ściany boczne wykonane z systemu np. NIDA SZACHT 130x100/ GKBI z dwustronnym okładzinowym z płyt gipsowo-kartonowych GKF grubości 12,5 mm na systemowych profilach stalowych do pełnej wysokości kondygnacji lub do wysokości sufitu podwieszanego, mogą być ze sobą skręcone oraz zamocowane do ścian. Między szafy bez podziałów.
Element drzwiowy otwierany na całej wysokości pomieszczenia, wykonany z niezależnej płyty meblowej okuciowania tamtowanej np. DMCI 40ONO Step Film, w kolorze dopasowanym do istniejącego wyposażenia pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytów, wyposażono w mechanizmy wspomagania otwierania TIP-ON. Szafa wyposażona w zawiasy z tłumikiem dla zapewnić ich ciche zamykania – min. 4 zawiasy na skrzydło.

Przejścia/przepusty instalacyjne przez ściany i stropy o odporności ogniowej muszą być wykonane jako szczelne i posiadać klasę odporności ogniowej tych elementów.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez wszystkie stropy w budynku, ściany nośne oraz ściany będące obudową klatek schodowych, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.

Na etapie inwentaryzacji i projektowania nie było możliwe wykonanie wszystkich niezbędnych odkrywek i pomiarów elementów budynku, dlatego przewiduje się w trakcie prowadzenia robót budowlanych korygowanie i weryfikację przyjętych rozwiązań w ramach nadzorów autorskich.
Wszelkie prace rozbiórkowe i montażowe należy prowadzić pod nadzorem posiadającego odpowiednie uprawnienia kierownika robót.



BUDYNEK B II PIĘTRO

BUDYNEK A II PIĘTRO

BUDYNEK B II PIĘTRO (od ul. Czechosłowackiej)

BUDYNEK B II PIĘTRO - ETAP III

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		
LOKALIZACJA	POZNAŃ UL. CZECHOSŁOWACKA 27		P.UNISOL
OBIEKT	SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU		ul.Strzeszyńska 31 60-479 Poznań
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU - BUDYNEK B ZABUDOWA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO		SKALA 1 : 50
BRANŻA	ARCHITEKTURA		FAZA PW
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Jazdon-Koper upr. 166/90/PW		DATA 12.2019
SPRAWDZAŁ/CY	mgr inż. arch. Anna Mika upr. 16/90/PW		RYS. B.02.A