



xx
0,5
YDY2o3x2,5
SZAFRA RACK C1 TELEINFORMAT.

Uwagi:

1. W rozdzielni kuchni RP (wentylatorownia) zabudować wyłącznik nadprądowy 1P B10A
2. Od zabudowanego wyłącznika nadprądowego wyprowadzić przewodem YDY2o3x2,5mm² zasilanie do szafy teinformatycznej C1

Rys. związane: C.02.E Plan instalacji elektrycznych Bud."C" rzut piwnic

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa - izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10 1P 6kA	1

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		P.I.UNISOL ul.Strzeszyńska 31 60-479 Poznań
LOKALIZACJA	POZNAŃ UL. CZECHOSŁOWACKA 27		
OBIEKT	SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU		SKALA
TREŚĆ RYSUNKU	BUDYNEK C WENTYLATOROWNIA SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY RP		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		FAZA: PW
PROJEKTANT	inż. Jan Warzecha upr. 220/79/Pw		DATA 12.2019
SPRAWDZAJĄCY	inż. Leszek Warzecha upr. 404/87/Pw		RYS. C.01.E